



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Нижегородской области)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ

ГОРОД КУЛЕБАКИ И НАВАШИНСКИЙ

ул.Воровского, д.60, г.Кулебаки, 607010,

Телефоны: 5-49-58, т/факс 5-21-89 (код - 83176)

ул. Терешкина, 2, г. Навашино, 607100

Телефоны: 5-35-75, т/факс 5-25-61 (код - 83175)

25.01.2022 г. № 64 / 2-22-23

Директору Государственного бюджетного  
учреждения «Центр социального обслуживания  
граждан пожилого возраста и инвалидов  
городского округа город Кулебаки»

Павловской Елене Геннадьевне

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных  
правонарушений в области пожарной безопасности

« 25 » января 2022 года

г. Кулебаки

Я, заместитель главного государственного инспектора городских округов города Кулебаки и Навашинский Нижегородской области по пожарному надзору майор внутренней службы Кучин Сергей Валерьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев:

постановление №3 от «25» января 2022 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на юридическое лицо - Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа город Кулебаки», зарегистрированное по адресу: Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Воровского, д.47;

установил, что

« 25 » января 2022 года в 14 часов 00 минут вышеуказанное юридическое лицо при проведении плановой выездной проверки в отношении данной организации, в помещениях по адресу: Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Воровского, д.47 (нежилое помещение 003),

нарушило требования законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности,

а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований в области пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) автоматической пожарной сигнализации установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала (то есть не в помещении пожарного поста), при этом не обеспечена передача всех извещений (о пожаре и о неисправности) в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (на пожарный пост) с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ ч.4 ст.4, ч.1 и ч.3 ст.6, ст.83, ст.103; Свод правил - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п.5.12; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г., п.54 (ранее действовали требования: Свода правил - СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.13.14.5; Норм пожарной безопасности - НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п.12.48*)

Чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими его совершению явились: слабый контроль руководителя организации и ответственных сотрудников (работников) за выполнением требований пожарной безопасности, а также отсутствие необходимого финансирования.

В соответствии с ч. 2 статья 29.13 организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо принять меры по устранению вышеперечисленных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности и в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление

В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


В соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность.

В соответствии 17.7 КоАП РФ за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении предусмотрена административная ответственность.

  
(подпись лица, вынесшего представление)

  
(расшифровка подписи)

Представление получил(а) \_\_\_\_\_

25.01.22г. ✓   
дата, должность, подпись

(Павловская Е.Г.)  
ФИО

Представление направлено \_\_\_\_\_

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Телефон доверия Главного управления  
МЧС России по Нижегородской области – (831)439-99-99